

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:													23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22									
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, ВЛ, РП, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)			НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители	Суммарный объем фактической нагрузки (площадки) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	
38	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 3	КВЛ	ПС_ГВФ ф.12 - ТП-8тяг ф.1	6 (6.3)	14,00 2019.11.25	16,58 2019.11.25	В	2,97	ТП-1746, 5055, 1386, 1785, 1357, 1578, 10тяг, 8тяг	0	0	64	0	4	60	0	0	4	60	0	0	1932		№ 440 25.11.2019	3.4.8.1	4.4	0		
37	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 2	КЛ	ТП-318 ф.11 -- ТП-3015 ф.1 бкВ	6 (6.3)	04,28 2019.11.18	06,00 2019.11.18	В	1,53	ТП-3580, 3588, 3531, 3454, 359, 358, 3530, 318, 3015	0	0	115	0	17	98	0	0	1	114	0	0	1747		№ 436 18.11.2019	3.4.7.3	4.10	1		
39	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 3	ТП	ТП-68	6 (6.3)	13,44 2019.11.13	16,48 2019.11.13	П	3,067	ТП-68	0	0	78	0	3	75	0	0	0	78	0	0	368					1		
40	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 2	ТП	ТП-3425	6 (6.3)	10,06 2019.11.20	13,26 2019.11.20	П	3,333	ТП-3425	0	0	23	0	2	21	0	0	0	23	0	0	216					1		
41	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 1	ТП	ТП-117	6 (6.3)	13,55 2019.11.21	15,58 2019.11.21	П	2,05	ТП-117	0	0	15	0	2	13	0	0	0	15	0	0	77					1		
42	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 2	ТП	473	6 (6.3)	09,42 2019.11.21	14,18 2019.11.21	П	4,6	ТП-473	0	0	12	0	5	7	0	0	0	12	0	0	258					1		
43	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 1	ТП	1514	6 (6.3)	13,47 2019.11.28	16,08 2019.11.28	П	2,35	ТП-1514	0	0	22	0	0	22	0	0	0	22	0	0	160					1		