

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ППТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты, ППТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
												ВСЕГО			в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии									
1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22-1 кВ)																					
1	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-3517 ф.3 -- ТП-493 ф.2 6кВ	6 (6.3)	09,38 2020.06.26	11,25 2020.06.26	В	1,78	ТП-492, 3442, 444, 1602, 1651, 1661, 1326, 1333,351 7, 493, ЦРП-24, ТП-25 кнс	0	0	149	0	42	107	0	0	1	148	0	1827		177 2020-06-26	3.4.7.4	4.12	1	
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-3530 ф.1 -- ТП-359 ф.1 6кВ	6 (6.3)	10,38 2020.06.30	12,35 2020.06.30	В	1,95	ТП-3043, 3477, 5032, 379, 380, 3044, 3511, 613, 446, 3637, 3530, 3588, 359,358	0	0	44	0	19	25	0	0	5	39	0	2251		183 2020-06-30	3.4.7.3	4.13	1	
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-3517 - ТП493	6 (6.3)	11,52 2020.06.08	14,12 2020.06.08	В	2,33	Тп-498, 1661, 1333, 3517, 493, 494, 495, 499, 25КНС, ЦРП-24	0	0	83	0	20	63	0	0	1	82	0	799		№ 136 от 08.06.2020	3.4.7.3	4.13	1	
4	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-1615 ф.8 -- ЦРП-12 ф.13 6кВ	6 (6.3)	06,36 2020.06.09	07,46 2020.06.09	В	1,17	ТП-1609, 1614, ЦРП-12	0	0	32	0	11	21	0	0	0	32	0	799		№ 138 от 09.06.2020	3.4.7.3	4.12	1	
5	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-3478 яч.7 - ТП-3634 яч.2	6 (6.3)	14,15 2020.06.03	15,25 2020.06.03	В	1,17	ТП-3471, 3634, 3478, 361, 467	0	0	282	0	4	278	0	0	0	282	0	792		№ 130 от 03.06.2020	3.4.7.3	4.13	1	

6	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-63 ф.7 - ТП-560 ф.2 6кВ	6 (6.3)	13,31 2020.06.19	15,18 2020.06.19	В	1,78	ТП-3, 63, 52, 120, 1303, 30, 246, 115А, 90, 115, 560	0	0	158	0	38	120	0	0	1	157	0	1832		№ 157 от 19.06.2020	3.4.8.1	4.1	0
7	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ПС-ЮМР ф.11 -- ТП-3503 ф.3 (1каб.) 6кВ	6 (6.3)	13,25 2020.06.10	14,40 2020.06.10	В	1,25	ТП-3503, 3597, 3598, 3591	0	0	23	0	12	11	0	0	0	23	0	554		№ 143 от 10.06.2020	3.4.7.3	4.13	1
8	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-135 ф.2 -- ТП-173 ф.1 6кВ	6 (6.3)	08,53 2020.06.25	13,56 2020.06.25	В	5,05	ТП-572, 13, 173, 244, 242	0	0	43	0	11	32	0	0	0	43	0	660		171 2020-06-25	3.4.7.3	4.13	1
9	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ПС-СВ ф.13 -- ТП-1348 ф.1 6кВ	6 (6.3)	07,55 2020.06.05	10,02 2020.06.05	В	2,12	ТП-1466, 1643, 1348, 1708, 1597, 1907, 1658, 1712, 1572, 1314, 1377	0	0	58	0	1	57	0	0	7	51	0	2238		№ 134 от 05.06.2020	3.4.7.3	4.13	1