

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				20	21	22	23	24	25	26	27
												13	14	15	16	17	18	19	20								
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ТТТ, ММ, ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ТТТ, ММ, ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения аварии, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
25	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	ПС	ПС-Городская ф.63 - ТП-289 ф.1 6кВ	6 (6.3)	06,11 2020.07.02	07,09 2020.07.02	В	0,97	ТП-512, 289, 237, ЦРП-32, ТП-5тяг	0	0	22	0	10	12	0	0	3	19	0	1352		195 2020-07-02			1	
28	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-3 ф.4 - ТП-63 ф.6 6кВ	6 (6.3)	11,45 2020.07.23	13,51 2020.07.23	В	2,1	ТП-3, 63, 52, 246, 115А, 115, 560, 252, 1303, 30, 120	0	0	172	0	38	134	0	0	1	171	0	1949		253 от 23.07.2020			1	
26	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КВЛ	КВ ПС-РЦ ф.11 к ВЛ ПС-РЦ ф.11 - ТП-41 ф.3 6кВ	6 (6.3)	00,45 2020.07.17	02,39 2020.07.17	В	1,9	ТП-1373, 1705, 276, 1536, 1391, 203, 279, 1629, 1505, 1327, 1593, 1725, 1754	0	0	38	0	0	38	0	0	2	36	0	1701		241 от 17.07.2020			1	
27	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ПС-Горький ф.3 - ЦРП-24 ф.12 6кВ	6 (6.3)	13,47 2020.07.17	15,42 2020.07.17	В	1,92	ЦРП-24, ТП-25КНС, 1661, 1333, 2517, 493, 494, 495	0	0	61	0	16	45	0	0	1	60	0	972		244 от 17.07.2020			1	
29	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-106 ф.5 - ТП-257 ф.9 6кВ	6 (6.3)	11,30 2020.07.27	12,30 2020.07.27	В	1	ТП-257, 1370, 73, 188	0	0	94	0	9	85	0	0	0	94	0	1108		№ 267 от 27,07,2020			1	