

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителю/услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты), ГГГ.ММ.ДД	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты), ГГГ.ММ.ДД	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии							Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
57	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-1367яч.13 - ТП-1372 яч.2	6 (6.3)	09,55 2020.12.11	11,07 2020.12.11	В	1,2	ТП-1698, 1386, 1367, 1372, 1567,1388, 1385,1563, 1553,1554	0	0	293	0	20	273	0	0	0	293	0	2096		532 11.12.2020	3.4.7.3	4.10	1			
56	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ЦРП-19 ф.9 -- ТП-76 ф.5 6кВ	6 (6.3)	11,31 2020.12.04	14,13 2020.12.04	В	2,7	ЦРП-89, 19, ТП-29/4, 521, 758, 1442, 76, 556	0	0	69	0	16	53	0	0	4	65	0	2847		524 04.12.2020	3.4.7.3	4.10	1			
58	АО "Хабаровская горэлектросеть"	КЛ	ПС-ЮМР ф.11 -- ТП-3503 ф.3 (2каб.) 6кВ	6 (6.3)	07,02 2020.12.14	08,34 2020.12.14	В	1,53	ТП-3503, 3591, 3535, 3597, 3598	0	0	139	0	25	114	0	0	0	139	0	1201		535 14.12.2020	3.4.7.3	4.10	1			
59	АО "Хабаровская горэлектросеть"	КЛ	ТП-3570 ф.20 -- ТП-3462 ф.4 (2каб.) 6кВ	6 (6.3)	07,45 2020.12.14	09,30 2020.12.14	В	1,75	ТП-3570, 3458, 3508, 3512, 3462	0	0	55	0	22	33	0	0	0	55	0	1472		536 14.12.2020	3.4.7.3	4.10	1			
60	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ПС-СМР ф.106 -- ТП-1609 ф.6 6кВ	6 (6.3)	03,40 2020.12.17	08,14 2020.12.17	В	4,57	ЦРП-12, ТП-1652, 1615, 1609, 1614	0	0	130	0	51	79	0	0	0	130	0	5202		538 17.12.2020	3.4.7.4	4.10	1			
61	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	КВ ЦРП-18 ф.14 к ВЛ ПС-Энергома ш ф.20 -- ТП-1358 ф.1 -- ЦРП-18 ф.14 -- ТП-127 ф.1 -- ТП-1508 ф.3 6кВ	6 (6.3)	09,50 2020.12.21	12,16 2020.12.21	В	2,43	ТП-123, 1358, 1508, 102, 256, 124	0	0	328	0	1	327	0	0	1	327	0	1266		544 21.12.2020	3.4.7.4	4.10	1			

62	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ПС-СМР ф.205 -- ТП-1496 яч.4 6кВ	6 (6.3)	15,45 2020.12.24	21,17 2020.12.24	В	5,53	ЦРП-12, ТП 1496, 1511, 1644, 1609, 1614, 1615	0	0	51	0	16	35	0	0	0	51	0	1901		551 24.12.2020	3.4.7.4	4.13	1
63	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ПС СМР ф.207 - ЦРП-49 ф.10	6 (6.3)	15,45 2020.12.24	02,42 2020.12.25	В	10,95	ЦРП-49, ТП 1450, 1575, 1576	0	0	7	0	2	5	0	0	1	6	0	568		552 25.12.2020	3.4.7.4	4.13	1

