

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО				в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС2	КЛ	ПС "Горка" ф.8 - ЦРП-23 ф.7	6 (6.3)	03,38 2021.07.01	04,51 2021.07.01	В	1,22	ТП-394, 56КЭЧ, ЦРП-23, ТП-322, 3533, 453, 321, 3501,	0	0	168	0	12	156	0	0	2	166	0	1034		260 2021-07 01	3.4.7.4	4.13	1			
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС2	КЛ	ПС МЖК ф.21 - ТП-3586 ф.3	6 (6.3)	10,12 2021.07.01	11,45 2021.07.01	В	1,55	ТП-3586, 3584, 3585, 3048, 3581	0	0	15	0	10	5	0	0	1	14	0	949		262 01.07.2021	3.4.7.4	4.13	1			
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-412 яч.3 - ТП-480 яч.3	6 (6.3)	13,50 2021.07.12	15,45 2021.07.12	В	1,92	ТП--325, 450, 352, 3231, 464, 412, 408, 3005, 5041, 396	0	0	85	0	29	56	0	0	0	85	0	938		289 12.07.2021	3.4.7.4	4.13	1			
4	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-322яч.2 - ЦРП-23яч.11	6 (6.3)	07,13 2021.07.07	09,17 2021.07.07	В	2,07	ТП-322, 3112, 3105, ЦРП-23	0	0	36	0	10	26	0	0	0	36	0	640		283 07.07.2021	3.4.7.4	4.13	1			
5	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-168яч.1 - ТП-509яч.1	6 (6.3)	15,07 2021.07.13	17,28 2021.07.13	В	2,35	ТП-1517, 514, 551, 500, 147, 187, 1306, 272, 168, 581, 509, 96	0	0	173	0	25	148	0	0	1	172	0	2952		293 13.07.2021	3.4.7.3	4.13	1			