

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии		Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электроэнергии	присоединенных потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения факта прекращения передачи электрической энергии, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	АО "Хабаровская горэлектросеть"	КЛ	ТП-111 ф.3 -- ТП-9ТЯГ ф.1 6кВ	6 (6.3)	11,17 2021.08.11	12,59 2021.08.11	В	1,7	ТП-9тяг, 98, 111, 1364, 535, 121, 571, 89	0	0	323	0	4	319	0	0	2	321	0	1252		376 11.08.2021	3.4.7.4	4.12	1
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ПС-ЮМР ф.4 - ТП-3460 яч.15	6 (6.3)	12,28 2021.08.09	21,23 2021.08.09	В	8,917	ТП-5041, 3460, 369, 3023, 464, 450, 3005, 408, 325, 3231, 412, 352, 396	0	0	226	0	36	190	0	0	1	225	0	2209		373 09.08.2021	3.4.7.4	4.10	1
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-1621 яч5 -ЦРП-26 яч2	6 (6.3)	12,45 2021.08.12	14,33 2021.08.12	В	1,8	ЦРП-26, 17, ТП-1630, 1630, 1622, 1621, 1404, 238, 1642, 1604	0	0	86	0	32	54	0	0	1	85	0	1853		378 12.08.2021	3.4.8.1	4.4	0
4	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ЦРП-5 яч.9 - ТП-195 яч.4	6 (6.3)	16,03 2021.08.02	17,55 2021.08.02	В	1,867	ТП-1347, 775, 17, 191, 558, 563, 39, 283, 195, 1321, 200, ЦРП-5	0	0	165	0	18	147	0	0	1	164	0	1045		339 02.08.2021	3.4.7.4	4.10	1
5	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-171 ф.7 -- ТП-392 ф.12 6кВ	6 (6.3)	14,46 2021.08.04	16,15 2021.08.04	В	1,48	ТП-1369, 5086, 532, 392, 171, 9, 255,134	0	0	67	0	7	60	0	0	2	65	0	3002		343 04.07.2021	3.4.8.1	4.4	0

6	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-3045 яч.4 - ТП-446 яч.8	6 (6.3)	08,48 2021.08.24	11,05 2021.08.24	В	2,28	ТП-3043, 770, 3516, 3045, 446, 3428, 3510, 613	0	0	58	0	6	52	0	0	2	56	0	2194	404 24.08.2021	3.4.8.1	4.4	0
7	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ПС-СДВ ф.51 - ТП-424 яч.1	6 (6.3)	10,20 2021.08.25	11,32 2021.08.25	В	1,2	ТП-242, 3098, 3437	0	0	19	0	6	13	0	0	1	18	0	960	408 25.08.2021	3.4.7.4	4.12	1
8	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-3434 яч.3 - ТП-3088 яч.1	6 (6.3)	15,13 2021.08.26	17,34 2021.08.26	В	2,35	ТП-76, 3407, 3434, 3006, 3472, 3074, 3088, 3426, 3492	0	0	30	0	11	19	0	0	1	29	0	1322	411 26.08.2021	3.4.7.3	4.13	1
9	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-335 ф.2 -- ТП-336 ф.1	6 (6.3)	12,00 2021.08.13	13,56 2021.08.13	В	1,93	ТП-330, 438, 420, 312, 335, 336, 337, 341, 439, 3448	0	0	117	0	30	87	0	0	2	115	0	1208	381 13.08.2021	3.4.8.1	4.4	0