

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22		23	24	25	26	27
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)								
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итеровой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:							Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)			
1	АО "Хабаровская горэлектросеть"	КЛ	ТП-194 ф.2 -- ТП-1604 ф.8 6кВ	6 (6.3)	08,45 2023.01.27	10,33 2023.01.27	В	1,8	ЦРП-17, ТП-238, 274, 1404, 1604, 1621, 1642	0	0	58	0	23	35	0	0	1	57	0	1324	25 27.01.2023	3.4.7.4	4.10	1		
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-1617 яч.6 -- ТП-271 яч.1	6 (6.3)	15,20 2023.01.09	17,00 2023.01.09	В	1,667	ТП-13, 43, 142, 155, 202, 271, 294, 1313, 1395, 1479, 1617, 1628, 1637	0	0	156	0	37	119	0	0	3	153	0	4046	8 09.01.2023	3.4.8.1	4.4	0		
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-1735 ф.1 -- ТП-1632 ф.4 6кВ	6 (6.3)	10,55 2023.01.18	14,22 2023.01.18	В	3,45	ТП-497, 1419, 1443, 1444, 1462, 1470, 1481, 1528, 1569, 1570, 1598, 1632, 1680	0	0	211	0	0	211	0	0	9	202	0	2148	18 18.01.2023	3.4.7.4	4.10	1		