

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22	23	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
													14	15	16	17	18	19	20				24	25	26	27
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ЛС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
1	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КВЛ	КВ ТП-1421 ф.1 к ВЛ ТП 162 ф.3 -- ТП-1421 ф.1 6кВ	6 (6.3)	09,14 2023.04.20	10,18 2023.04.20	В	1,07	ТП-5058, 1678, 1452, 1402, 1402А, 1402Б, 5098, 1954, 1506, 1459, 1399, 1722, 1422, 1453, 1363, 1461, 1949, 1507, 1501, 1468, 1408, 1687, 1641, 1559, 1421,	0	0	41	0	1	40	0	0	19	22	0	1420		107 20.04.2023	3.4.7.4	4.10	1
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-249 яч.6 - ТП-1405 яч.2	6 (6.3)	08,27 2023.04.14	10,52 2023.04.14	В	2,417	ТП-733, 1405, 1400, 113, 220, 1445, 132, 1353, 249	0	0	173	0	27	146	0	0	2	171	0	1629		89 14.04.2023	3.4.7.4	4.1	1
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КВЛ	ТП-3087яч.1 - ТП-3047яч.3	6 (6.3)	15,15 2023.04.10	16,35 2023.04.10	В	1,333	ТП-377, 2096, 3047, 3438, 372, 371, 5084	0	0	133	0	30	103	0	0	3	130	0	2080		80 10.04.2023	3.4.7.3	4.10	1

4	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ЦРП-12 ф.11 -- ТП-1480 ф.1 (1каб.) 6кВ	6 (6.3)	10,05 2023.04.18	12,56 2023.04.18	В	2,85	ТП-5057, 1624, 227, 228, 231, 233, 232, 1340, 1341А, 1721, 1480, 1328	0	0	136	0	40	96	0	0	1	135	0	3384		103 18.04.2023	3.4.8.1	4.1	0
5	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-326 яч.5 - ТП-491 яч.2	6 (6.3)	11,43 2023.04.11	13,36 2023.04.11	В	1,883	ТП-367, 3027, 326Н, 491, 328, 353, 317, 3456, 353, 396	0	0	65	0	20	45	0	0	0	65	0	1078		84 11.04.2023	3.4.7.4	4.10	1
6	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КВЛ	КВ ТП-241 ф.3 к ВЛ ТП-241 ф.3 -- ТП-3405 ф.6 6кВ	6 (6.3)	10,39 2023.04.04	12,03 2023.04.04	В	1,4	ТП-3082, 69, 241, 1375, 599, 267	0	0	50	0	16	34	0	0	0	50	0	1628		76 04.04.2023	3.4.7.4	4.10	1
7	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-227ф.4 - ТП-232ф.1	6 (6.3)	16,00 2023.04.24	16,59 2023.04.24	В	0,983	ТП-5057, 1624, 227, 228, 231, 233, 232, 1340, 1341А, 1721, 1480, 1328, ЦРП-12	0	0	136	0	40	96	0	0	1	135	0	3384		115 24.04.2023	3.4.8.1	4.1	0