

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии		Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события - кВт				
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)				Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС1	КЛ	ПС "Городская" ф.60 - ЦРП-34 ф.7	6 (6.3)	14,37 2024.08.28	16,53 2024.08.28	В	2,27	ЦРП-34, 35, 36, ТП 572, 538, 173, 242, 135, 244	0	0	78	0	23	55	0	0	3	75	0	1407		446 28.08.2024	3.4.7.4	4.10	1
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 3	КЛ	ПС-Горький ф.3 - ЦРП 24 ф.12 6кВ	6 (6.3)	13,07 2024.08.27	14,17 2024.08.27	В	1,17	ЦРП-24, ТП-25КНС, 1661, 1333, 3517, 493, 494	0	0	72	0	12	60	0	0	1	71	0	822		445 27.08.2024	3.4.7.4	4.10	1
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 1	КЛ	ТП-195 яч.5 - ТП-200яч.6	6 (6.3)	13,51 2024.08.16	15,28 2024.08.16	В	1,617	ЦРП-5, ТП 567, 574, 273, 195, 17, 191, 200, 260	0	0	400	0	16	384	0	0	0	400	0	1688		420 06.08.2024	3.4.8.1	4.4	0
4	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 3	КЛ	ПС- "Амур" - ТП-1800яч.3	10 (10.5)	09,26 2024.08.14	11,05 2024.08.14	В	1,65	ТП-1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1908	0	0	10	0	10	0	0	0	2	8	0	287		412 14.08.2024	3.4.7.4	4.10	1
5	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 3	КЛ	ЦРП-3 ф.7 -- ТП-235 ф.4 (1каб.)	6 (6.3)	11,30 2024.08.02	12,50 2024.08.02	В	1,33	ТП-1663, 1435, 288, 236, 1613, 235, ЦРП 3	0	0	107	0	38	69	0	0	0	107	0	2105		382 02.08.2024	3.4.8	4.4	0