

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования			
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ЦРП-31 яч.3 - ТП-137 яч.3	6 (6.3)	12,54 2024.10.11	14,17 2024.10.11	В	1,38	црп-7, 31, тп-137, 524	0	0	32	0	9	23	0	0	1	31	0	1499	543 11.10.2024	3.4.8.1	4.4	0		
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ТП-1385 яч.4 - ТП-1386 яч.5	6 (6.3)	10,45 2024.10.09	12,20 2024.10.09	В	1,58	тп-1698, 1385, 1388, 1567, 1367	0	0	269	0	9	260	0	0	0	269	0	1328	541 09.10.2024	3.4.7.4	4.10	1		
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-423 яч.3 - ТП-3580 яч.1	6 (6.3)	11,55 2024.10.08	13,44 2024.10.08	В	1,82	тп3015, 5028, 358, 359, 3531, 3588, 318, 3513, 5025, 3635, 3454, 3580, 423	0	0	115	0	17	98	0	0	2	113	0	1597	539 08.10.2024	3.4.7.4	4.10	1		
4	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-5040яч.1 - ТП-401яч.3	6 (6.3)	14,35 2024.10.04	15,40 2024.10.04	В	1,08	тп-5040, 5038, 5039, 3118, 305, 485, 3459, 487, 3028	0	0	247	0	0	247	0	0	4	243	0	1425	536 04,10,2024	3.4.8.1	4.4	0		
5	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-1615 яч.9 - ТП-1341яч.2	6 (6.3)	11,27 2024.10.04	14,40 2024.10.04	В	3,22	ТП-1615, 1480, 1624, црп-12	0	0	48	0	14	34	0	0	0	48	0	643	534 04.10.2024	3.4.7.4	4.10	1		