

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22	23	24	25	26	27	
													14	15	16	17	18	19	20								
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты), ГГГГ.ММ.ДД	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты), ГГГГ.ММ.ДД	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электроэнергии, фактически присоединенных потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
1	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ПС-ХЭС ф.209 -- ЦРП-4 ф.6 бкВ	6 (6.3)	09,27 2024.06.27	10,11 2024.06.27	В	0,73	ТП-144, 1517, 152, 1605, 1305, 87, 123, ЦРП-4	0	0	138	0	12	126	0	0	3	135	0	2359		273 27.06.2024	3.4.7.4	4.12	1	
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ТП-61 ф.8 - ТП-81 ф.6	6 (6.3)	11,19 2024.06.24	14,15 2024.06.24	В	2,93	ТП-748, 576, 21, 70, 293, 103, 61, 1336, 1492	0	0	97	0	19	78	0	0	5	92	0	1812		269 24.06.2024	3.4.7.4	4.12	1	
3	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-3580 ф.12 -- ТП-3056 ф.6 (2каб.) бкВ	6 (6.3)	04,00 2024.06.20	06,08 2024.06.20	В	2,13	ТП-3580, 3588, 359, 3530, 3454, 3635, 3056, 358	0	0	119	0	18	101	0	0	0	119	0	1688		256 20.06.2024	3.4.7.4	4.10	1	
4	АО "Хабаровская горэлектросеть"	КЛ	ЦРП-2РСМ ф.5 -- ТП-3525 ф.3 бкВ	6 (6.3)	00,33 2024.06.19	02,49 2024.06.19	В	2,27	ТП-5033, 478, 414, 484, 3525, 3457, ЦРП-2РСМ	0	0	31	0	7	24	0	0	4	27	0	906		254 19.06.2024	3.4.7.4	4.10	1	
5	АО "Хабаровская горэлектросеть"	КЛ	ПС-СДВ ф.3 - ТП-370 яч.5	6 (6.3)	09,40 2024.06.07	12,07 2024.06.07	В	2,45	ТП-370, 3518, 417, 366, 488, 360	0	0	96	0	50	46	0	0	0	96	0	1954		224 07.06.2024	3.4.7.4	4.10	1	
6	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-1	КЛ	ЦРП-5 яч.14 - ТП-273 яч.3	6 (6.3)	13,05 2024.06.04	14,07 2024.06.04	В	1,03	ТП-1430, 1580, 1750, 1769, 574, 1347, 775, 97, 785, 1541, 1681, 273, 95, 195, 1321, ЦРП-5	0	0	376	0	23	353	0	0	7	369	0	958		№ 217 04.06.2024	3.4.7.4	4.10,4.6	1	

7	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС 3	КВЛ	ТП-1475 яч.2 - оп. № 4 ВЛ-6 кВ ПС Восточна я, ф.9 - ТП 1475	6 (6.3)	13,05 2024.06.03	14,50 2024.06.03	В	1,75	ТП-1322, 1475, 1798, 167, 1937, 1776, 1960, 1473, 1994, 72	0	0	433	0	0	433	0	0	3	430	0	938	212 03,06,202 4	3.4.7.4	4.10	1
---	---	-----	---	---------	------------------	------------------	---	------	---	---	---	-----	---	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	-----------------------	---------	------	---