

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ ЗИМНЕГО МАКСИМУМА НАГРУЗОК ПО ТП 2014-15 г.

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток б, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
1 сетевой район															
12.01.15	15:10	ТП	1	1	630	234	201	208	30	224	226	224	25.7	214.3	14.3
12.01.15	15:10	ТП	1	2	400	330	275	245	75	224	228	223	57.2	283.3	18.9
01.12.14	16:15	ЦРП	4	1	630	176	156	123	46	232	233	238	19.4	151.7	10.1
03.01.15	13:00	ТП	4	1	180	35	52	12	35	228	233	224	20	33	2.2
01.12.14	16:15	ЦРП	4	2	630	512	464	565	88	226	234	230	62.2	513.7	34.2
22.02.15	12:00	ТП	5	1	630	334	313	313	21	223	222	223	36.7	320	21.3
12.01.15	20:15	ЦРП	5	1	630	232	219	192	35	230	231	230	25.5	214.3	14.3
22.02.15	12:00	ТП	5	2	630	252	263	267	13	225	225	225	29.4	260.7	17.4
12.01.15	20:15	ЦРП	5	2	630	334	238	259	87	230	233	233	36.7	277	18.5
11.12.14	18:30	ЦРП	6	1	630	19	32	35	15	227	226	226	3.9	28.7	1.9
27.02.15	11:00	ТП	6	1	100	3	4	3	1	220	221	220	2.8	3.3	0.2
11.12.14	18:30	ЦРП	6	2	630	309	231	334	93	224	220	224	36.7	291.3	19.4
22.02.15	16:00	ТП	7	1	320	98	102	116	16	230	230	230	25.1	105.3	7
22.02.15	16:00	ТП	7	2	400	226	273	254	41	230	230	230	47.3	251	16.7
16.12.14	21:00	ЦРП	8	1	630	407	418	455	44	233	232	232	50.1	426.7	28.4
26.02.15	13:30	ТП	8	1	630	173	163	164	10	228	227	228	19	166.7	11.1
26.02.15	13:30	ТП	8	2	630	243	222	240	20	230	228	229	26.7	235	15.7
16.12.14	21:00	ЦРП	8	2	630	85	109	101	21	227	226	226	12	98.3	6.6
01.12.14	16:55	ЦРП	9	1	400	241	286	329	76	239	237	234	57	285.3	19
10.02.15	14:25	ТП	9	1	250	92	90	101	10	223	224	224	28	94.3	6.3
10.02.15	14:25	ТП	9	2	250	132	131	151	20	223	223	223	41.8	138	9.2
04.12.14	10:30	ТП	10	1	630	234	247	222	22	232	233	233	27.2	234.3	15.6
04.12.14	10:30	ТП	10	2	630	240	240	233	7	232	233	233	26.4	237.7	15.8
20.12.14	20:45	ТП	11	1	400	255	300	255	45	230	230	230	52	270	18
16.01.15	16:30	ТП	12	1	630	110	90	135	39	223	230	230	14.9	111.7	7.4
16.01.15	16:30	ТП	12	2	630	250	220	245	28	230	230	230	27.5	238.3	15.9
16.01.15	16:15	ТП	12А	2	630	243	273	173	89	227	229	230	30	229.7	15.3

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
13.12.14	19:20	ЦРП	14	1	630	220	245	224	23	231	229	236	27	229.7	15.3
09.02.15	15:20	ТП	14	1	400	94	77	108	27	226	230	226	18.7	93	6.2
09.02.15	15:20	ТП	14	2	630	215	185	185	30	226	225	225	23.7	195	13
13.12.14	19:20	ЦРП	14	2	630	326	324	326	2	231	233	233	35.9	325.3	21.7
15.12.14	18:00	ЦРП	15	1	180	54	67	54	13	235	233	232	25.8	58.3	3.9
15.12.14	18:00	ЦРП	15	2	180	21	10	4	15	235	237	237	8.1	11.7	0.8
13.12.14	18:40	ТП	16	1	630	95	76	87	17	233	235	233	10.5	86	5.7
20.12.14	16:20	ЦРП	16	2	630	190	190	214	24	233	228	230	23.5	198	13.2
13.12.14	18:40	ТП	16	2	630	370	360	333	33	238	240	240	40.7	354.3	23.6
06.12.14	21:12	ТП	17	1	630	95	222	162	110	232	229	235	24.4	159.7	10.6
30.01.15	15:40	ТП	18	1	400	127	134	137	9	233	235	231	23.7	132.7	8.8
30.01.15	15:40	ТП	18	2	400	130	120	98	28	234	234	237	22.5	116	7.7
28.02.15	13:00	ЦРП	19	1	630	363	459	298	140	226	225	228	50.5	373.3	24.9
28.02.15	13:00	ЦРП	19	2	630	598	533	512	78	224	220	222	65.8	547.7	36.5
26.02.15	15:00	ТП	20	1	1000	345	331	379	43	227	227	227	26.3	351.7	23.4
26.02.15	15:00	ТП	20	2	630	189	168	168	21	227	230	227	20.8	175	11.7
12.01.15	16:00	ЦРП	21	1	1000	425	372	349	68	226	232	226	29.5	382	25.5
13.01.15	13:30	ТП	21	1	630	221	250	254	31	225	222	223	27.9	241.7	16.1
13.01.15	13:30	ТП	21	2	630	235	239	236	4	220	223	222	26.3	236.7	15.8
12.01.15	16:00	ЦРП	21	2	1000	317	408	309	95	226	224	228	28.3	344.7	23
01.02.15	20:30	ЦРП	22	1	630	152	196	182	39	242	238	240	21.6	176.7	11.8
01.02.15	20:30	ЦРП	22	2	630	45	47	59	13	233	232	234	6.5	50.3	3.4
23.01.15	21:00	ТП	23	2	630	180	210	180	30	230	230	230	23.1	190	12.7
27.12.14	21:49	ТП	24	1	400	400	430	323	96	235	225	235	74.5	384.3	25.6
27.12.14	21:49	ТП	24	2	630	155	134	136	20	230	230	230	17.1	141.7	9.4
10.01.15	15:00	ТП	26	1	400	106	90	105	16	222	221	222	18.4	100.3	6.7
26.02.15	15:45	ЦРП	27	1	630	535	482	553	64	238	240	238	60.8	523.3	34.9
13.01.15	14:00	ТП	27	1	400	287	327	277	46	236	236	235	56.7	297	19.8
26.02.15	15:45	ЦРП	27	2	630	154	164	176	19	223	225	223	19.4	164.7	11

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
26.02.15	15:45	ЦРП	27	3	630	257	251	265	12	236	236	237	29.2	257.7	17.2
26.02.15	15:45	ЦРП	27	4	630	651	653	638	14	238	238	237	71.8	647.3	43.2
07.02.15	18:10	ЦРП	28	1	630	90	112.5	90	23	230	230	230	12.4	97.5	6.5
17.02.15	15:45	ТП	28	1	630	87	91	70	19	225	230	227	10	82.7	5.5
07.02.15	18:10	ЦРП	28	2	630	180	180	180	0	230	230	230	19.8	180	12
17.02.15	15:45	ТП	28	2	630	67	53	51	15	224	230	227	7.4	57	3.8
06.01.15	17:20	ТП	29	1	320	75	148	57	83	233	227	227	32	93.3	6.2
24.01.15	16:30	ТП	30	1	630	204	229	193	32	234	233	235	25.2	208.7	13.9
24.01.15	16:30	ТП	30	2	630	54	70	44	23	234	234	235	7.7	56	3.7
14.02.15	16:30	ТП	31	1	250	148	167	125	36	223	224	224	46.3	146.7	9.8
30.01.15	16:15	ЦРП	31	1	630	306	324	275	43	235	230	232	35.6	301.7	20.1
30.01.15	16:15	ЦРП	31	2	630	211	85	63	138	225	225	235	23.2	119.7	8
20.12.14	21:45	ТП	32	1	1000	70	68	60	9	230	230	230	4.9	66	4.4
18.02.15	21:55	ЦРП	32	1	1000	337	325	257	75	214	218	219	23.4	306.3	20.4
18.02.15	21:55	ЦРП	32	2	1000	120	115	144	27	223	220	220	10	126.3	8.4
20.12.14	21:45	ТП	32	2	1000	7	7	8	1	230	230	230	0.6	7.3	0.5
14.02.15	16:15	ТП	33	25	400	105	165	135	52	230	230	230	28.6	135	9
12.01.15	15:30	ЦРП	34	1	630	479	470	461	16	225	227	227	52.7	470	31.3
12.01.15	15:30	ЦРП	34	2	1000	138	149	170	28	234	240	240	11.8	152.3	10.2
23.12.14	19:02	ЦРП	35	1	630	364	377	427	58	223	220	223	47	389.3	26
16.12.14	13:30	ТП	35	1	400	195	182	167	24	228	228	228	33.8	181.3	12.1
23.12.14	19:02	ЦРП	35	2	630	449	394	395	55	225	227	225	49.4	412.7	27.5
01.03.15	22:00	ЦРП	36	1	630	150	150	150	0	230	230	230	16.5	150	10
20.12.14	22:30	ТП	38	1	400	75	71	62	12	223	222	222	13	69.3	4.6
20.12.14	22:30	ТП	38	2	400	8	6	10	3	223	223	224	1.7	8	0.5
12.01.15	13:20	ТП	39	1	320	295	243	291	50	230	228	226	63.9	276.3	18.4
12.01.15	13:20	ТП	39	2	320	120	165	105	54	222	222	228	35.7	130	8.7
19.01.15	17:21	ЦРП	40	1	630	225	277	236	47	229	233	230	30.5	246	16.4
19.01.15	17:21	ЦРП	40	2	630	417	393	417	24	226	225	228	45.9	409	27.3

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
26.02.15	12:30	ТП	42	1	630	654	586	688	90	221	220	223	75.7	642.7	42.8
24.01.15	18:00	ЦРП	42	1	630	105	120	105	15	230	230	230	13.2	110	7.3
24.01.15	18:00	ЦРП	42	2	630	135	150	120	26	230	230	230	16.5	135	9
26.02.15	12:30	ТП	42	2	630	286	232	220	61	221	220	229	31.5	246	16.4
15.01.15	15:00	ТП	44	1	630	84	64	41	37	235	230	234	9.2	63	4.2
09.12.14	17:40	ЦРП	44	1	1000	303	289	296	12	240	240	240	21	296	19.7
15.01.15	15:00	ТП	44	2	630	147	144	174	29	237	235	232	19.1	155	10.3
02.03.15	15:20	ТП	46	1	320	57	39	39	18	230	232	230	12.3	45	3
02.03.15	15:20	ТП	46	2	320	128	165	150	32	230	232	230	35.7	147.7	9.8
11.01.15	19:25	ТП	48А	1	630	210	195	195	15	230	230	230	23.1	200	13.3
11.01.15	19:25	ТП	48А	2	630	150	135	135	15	230	230	230	16.5	140	9.3
31.01.15	21:00	ТП	49	1	560	30	15	30	15	230	230	230	3.7	25	1.7
31.01.15	21:00	ТП	49	2	630	330	360	360	30	230	230	230	39.6	350	23.3
24.01.15	16:20	ТП	51	1	320	216	211	197	17	226	230	230	46.8	208	13.9
10.02.15	13:30	ТП	52	1	1000	196	188	187	9	230	230	230	13.6	190.3	12.7
10.02.15	13:30	ТП	52	2	1000	102	125	125	23	235	235	235	8.7	117.3	7.8
13.12.14	18:00	ТП	53	1	630	54	65	128	69	240	235	236	14.1	82.3	5.5
13.12.14	18:00	ТП	53	2	400	45	10	12	34	236	237	240	7.8	22.3	1.5
14.01.15	12:07	ТП	56	1	400	343	294	336	46	226	226	229	59.4	324.3	21.6
24.01.15	14:20	ТП	58	2	1000	239	311	356	102	225	227	225	24.7	302	20.1
02.01.15	14:00	ТП	60	1	630	442	588	620	164	228	219	219	68.2	550	36.7
15.02.15	21:00	ТП	61	1	400	76	83	86	9	230	230	231	14.9	81.7	5.4
15.02.15	21:00	ТП	61	2	320	101	113	120	17	227	226	227	26	111.3	7.4
15.12.14	19:00	ТП	62	1	400	129	168	126	41	237	237	227	29.1	141	9.4
15.12.14	19:00	ТП	62	2	400	121	98	160	54	240	237	232	27.7	126.3	8.4
20.01.15	20:40	ТП	63	1	630	263	151	149	113	234	230	235	28.9	187.7	12.5
23.01.15	21:50	ТП	64	1	630	90	90	75	15	230	230	230	9.9	85	5.7
23.01.15	21:50	ТП	64	2	630	105	105	105	0	230	230	230	11.6	105	7
18.02.15	11:00	ТП	66	1	320	41	46	47	6	230	225	230	10.2	44.7	3

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
18.02.15	11:00	ТП	66	2	250	135	128	122	11	233	231	234	37.4	128.3	8.6
04.12.14	16:00	ТП	67	1	630	210	255	210	45	230	230	230	28.1	225	15
28.02.15	16:50	ТП	69	1	1000	92	116	134	36	225	228	226	9.3	114	7.6
28.02.15	16:50	ТП	69	2	1000	300	273	312	35	230	232	229	21.6	295	19.7
21.02.15	14:15	ТП	73	1	630	334	341	341	7	232	232	229	37.5	338.7	22.6
21.02.15	14:15	ТП	73	2	630	94	125	41	74	232	226	232	13.8	86.7	5.8
20.02.15	16:20	ТП	76	1	630	333	317	322	14	227	230	226	36.6	324	21.6
20.02.15	16:20	ТП	76	2	630	53	47	25	26	230	230	233	5.8	41.7	2.8
17.02.15	17:39	ТП	77	1	630	118	131	141	20	232	231	232	15.5	130	8.7
17.02.15	17:39	ТП	77	2	630	162	185	193	28	228	228	222	21.2	180	12
13.01.15	16:00	ТП	78	1	320	217	202	228	23	233	233	233	49.4	215.7	14.4
13.01.15	16:00	ТП	78	2	400	151	171	144	24	235	235	235	29.6	155.3	10.4
15.02.15	21:30	ТП	81	1	400	189	230	237	45	225	225	226	41.1	218.7	14.6
15.02.15	21:30	ТП	81	2	400	226	229	212	16	225	224	224	39.7	222.3	14.8
09.02.15	16:50	ТП	82	2	630	302	324	425	114	232	235	223	46.8	350.3	23.4
17.02.15	17:35	ТП	83	1	630	193	198	191	6	232	229	231	21.8	194	12.9
17.02.15	17:35	ТП	83	2	630	349	315	255	82	220	226	227	38.4	306.3	20.4
10.01.15	16:30	ТП	86	1	250	57	28	17	36	231	237	235	15.8	34	2.3
10.01.15	16:30	ТП	86	2	180	171	125	127	45	230	230	231	65.8	141	9.4
22.01.15	21:40	ТП	87	1	400	44	84	56	36	236	232	233	14.6	61.3	4.1
19.12.14	19:15	ТП	88	1	630	289	282	230	56	227	227	227	31.8	267	17.8
19.12.14	19:15	ТП	88	2	630	242	260	271	25	230	232	233	29.8	257.7	17.2
28.02.15	17:40	ТП	89	1	400	138	128	126	11	237	235	240	23.9	130.7	8.7
14.01.15	20:40	ТП	90	1	250	237	240	193	46	229	230	239	66.5	223.3	14.9
14.01.15	20:40	ТП	90	2	250	0	0	0	0	225	225	225	0	0	0
12.01.15	18:15	ТП	91	2	320	464	407	411	55	218	217	217	100.4	427.3	28.5
11.01.15	17:15	ТП	92	1	630	289	234	241	52	230	232	231	31.8	254.7	17
11.01.15	17:15	ТП	92	2	630	175	143	145	31	230	225	233	19.3	154.3	10.3
03.01.15	13:30	ТП	93	1	1000	563	576	516	55	226	228	226	39.9	551.7	36.8

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
03.01.15	13:30	ТП	93	2	1000	91	61	42	43	224	226	226	6.3	64.7	4.3
13.01.15	14:15	ТП	95	1	630	430	361	460	88	236	238	236	50.6	417	27.8
18.02.15	11:30	ТП	96	1	630	102	117	124	19	230	230	230	13.6	114.3	7.6
18.02.15	11:30	ТП	96	2	250	249	259	292	39	230	231	230	80.9	266.7	17.8
16.12.14	10:10	ТП	100	1	400	180	120	135	54	230	230	230	31.2	145	9.7
26.02.15	11:00	ТП	101	1	630	261	270	241	26	226	226	225	29.7	257.3	17.2
26.02.15	11:00	ТП	101	2	630	277	258	243	30	227	230	227	30.5	259.3	17.3
19.02.15	12:07	ТП	103	1	400	105	128	87	36	225	222	223	22.2	106.7	7.1
13.01.15	14:30	ТП	104	1	180	90	165	135	65	230	230	230	63.5	130	8.7
26.02.15	15:30	ТП	105	1	1000	316	347	338	28	235	234	233	24	333.7	22.2
26.02.15	15:30	ТП	105	2	1000	189	227	210	33	233	230	233	15.7	208.7	13.9
11.01.15	18:30	ТП	106	1	630	146	156	105	47	229	235	232	17.2	135.7	9
11.01.15	18:30	ТП	106	2	630	528	557	619	81	224	231	229	68.1	568	37.9
21.02.15	16:40	ТП	107	1	630	113	104	76	33	224	224	226	12.4	97.7	6.5
21.02.15	16:40	ТП	107	2	630	119	142	153	30	230	226	226	16.8	138	9.2
10.02.15	22:35	ТП	108	1	630	135	199	149	58	238	236	232	21.9	161	10.7
10.02.15	22:35	ТП	108	2	630	80	76	63	15	236	235	234	8.8	73	4.9
12.01.15	15:40	ТП	109	1	630	378	261	272	112	226	226	228	41.6	303.7	20.2
19.02.15	15:45	ТП	110	1	1000	200	163	147	47	226	228	226	13.9	170	11.3
19.02.15	15:45	ТП	110	2	1000	820	727	859	117	229	229	227	59.5	802	53.5
20.02.15	17:15	ТП	111	1	630	344	312	335	29	230	230	227	37.8	330.3	22
20.02.15	17:15	ТП	111	2	630	204	138	169	57	227	239	229	22.4	170.3	11.4
18.02.15	20:38	ТП	112	1	630	93	110	81	25	235	235	230	12.1	94.7	6.3
18.02.15	20:38	ТП	112	2	630	288	259	327	59	228	234	234	36	291.3	19.4
18.02.15	15:10	ТП	113	1	400	123	160	167	41	235	234	235	28.9	150	10
18.02.15	15:10	ТП	113	2	400	175	175	144	31	230	235	240	30.3	164.7	11
14.01.15	21:00	ТП	114	1	400	149	141	196	51	220	233	216	34	162	10.8
16.01.15	14:07	ТП	115А	2	400	382	317	360	57	220	220	221	66.2	353	23.5
17.02.15	15:20	ТП	115	2	400	226	164	199	54	233	232	237	39.2	196.3	13.1

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
18.02.15	21:15	ТП	117	1	400	127	92	112	30	231	236	226	22	110.3	7.4
01.02.15	15:00	ТП	118	1	630	156	123	133	29	232	232	234	17.2	137.3	9.2
01.02.15	15:00	ТП	118	2	630	180	182	162	19	230	233	232	20	174.7	11.6
18.02.15	14:55	ТП	119	1	630	194	124	188	67	236	240	240	21.3	168.7	11.2
18.02.15	14:55	ТП	119	2	630	355	376	381	24	240	240	239	41.9	370.7	24.7
07.02.15	15:40	ТП	120	1	400	208	214	233	23	234	233	227	40.4	218.3	14.6
07.02.15	15:40	ТП	120	2	400	78	139	132	58	239	240	230	24.1	116.3	7.8
20.02.15	17:00	ТП	121	1	400	149	252	175	93	238	234	231	43.7	192	12.8
30.01.15	14:40	ТП	122	1	315	40	23	73	44	231	223	225	16	45.3	3
24.01.15	16:50	ТП	123	1	400	152	131	139	18	226	230	229	26.3	140.7	9.4
24.01.15	16:50	ТП	123	2	630	211	185	167	38	224	223	219	23.2	187.7	12.5
02.02.15	21:05	ТП	124	1	400	486	473	525	47	226	232	224	91	494.7	33
03.01.15	19:15	ТП	125	1	630	200	123	151	68	235	235	230	22	158	10.5
03.01.15	19:15	ТП	125	2	630	112	116	93	21	228	226	226	12.8	107	7.1
16.01.15	16:50	ТП	129	1	1000	677	668	615	58	225	226	224	46.9	653.3	43.6
16.01.15	16:50	ТП	129	2	1000	508	496	448	55	225	223	223	35.2	484	32.3
22.01.15	17:30	ТП	130	1	400	246	172	182	70	229	235	228	42.6	200	13.3
22.01.15	17:30	ТП	130	2	400	99	98	150	52	245	240	238	26	115.7	7.7
07.02.15	16:20	ТП	131	1	400	147	220	138	78	242	236	244	38.1	168.3	11.2
30.01.15	16:50	ТП	132	1	400	189	188	264	76	245	243	234	45.8	213.7	14.2
30.01.15	16:50	ТП	132	2	400	81	44	95	46	242	239	241	16.5	73.3	4.9
19.02.15	17:10	ТП	134	1	630	60	60	45	15	230	230	230	6.6	55	3.7
19.02.15	17:10	ТП	134	2	630	45	45	45	0	230	230	230	5	45	3
12.02.15	10:30	ТП	135	1	400	127	147	126	21	224	225	223	25.5	133.3	8.9
12.02.15	10:30	ТП	135	2	400	172	251	220	69	230	228	223	43.5	214.3	14.3
24.01.15	15:00	ТП	136	2	630	527	471	483	51	226	220	220	58	493.7	32.9
13.01.15	11:00	ТП	137	1	400	160	163	146	16	230	230	230	28.2	156.3	10.4
13.01.15	11:00	ТП	137	2	320	129	135	139	9	221	221	221	30.1	134.3	9
24.01.15	15:30	ТП	139	1	630	281	275	278	5	228	226	222	30.9	278	18.5

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
25.01.15	14:30	ТП	139	2	630	485	437	487	49	229	227	229	53.6	469.7	31.3
13.12.14	16:48	ТП	140	1	630	146	161	119	37	230	229	231	17.7	142	9.5
13.12.14	16:48	ТП	140	2	400	377	147	133	237	224	240	227	65.3	219	14.6
16.01.15	16:10	ТП	146	1	400	0	75	82.5	79	230	230	230	14.3	52.5	3.5
02.01.15	15:20	ТП	147	1	400	368	298	394	86	223	231	231	68.3	353.3	23.6
15.01.15	21:03	ТП	148	1	630	269	286	270	17	223	223	225	31.5	275	18.3
15.01.15	21:03	ТП	148	2	630	331	313	265	59	222	224	224	36.4	303	20.2
13.01.15	21:30	ТП	149	1	630	268	237	198	61	230	230	230	29.5	234.3	15.6
13.01.15	21:30	ТП	149	2	630	216	213	259	45	230	230	230	28.5	229.3	15.3
17.02.15	16:10	ТП	150	1	630	282	316	325	39	238	234	234	35.8	307.7	20.5
17.02.15	16:10	ТП	150	2	630	272	246	306	52	235	239	234	33.7	274.7	18.3
05.02.15	21:50	ТП	151	1	400	398	366	461	84	231	230	244	79.9	408.3	27.2
16.12.14	11:00	ТП	153	1	400	45	45	45	0	230	230	230	7.8	45	3
16.12.14	11:00	ТП	153	2	400	105	105	120	15	230	230	230	20.8	110	7.3
16.12.14	21:30	ТП	156	1	630	225	195	195	30	230	230	230	24.8	205	13.7
02.02.15	16:40	ТП	168	1	630	215	182	162	46	228	227	230	23.7	186.3	12.4
02.02.15	16:40	ТП	168	2	400	107	120	142	31	228	226	226	24.6	123	8.2
01.02.15	21:30	ТП	169	1	630	290	323	265	50	223	225	224	35.5	292.7	19.5
01.02.15	21:30	ТП	169	2	630	204	214	247	39	225	222	221	27.2	221.7	14.8
10.02.15	15:05	ТП	170	1	400	52	58	65	11	232	232	232	11.3	58.3	3.9
10.02.15	15:05	ТП	170	2	400	30	33	29	4	232	231	232	5.7	30.7	2
11.02.15	19:22	ТП	171	1	630	272	299	277	25	239	233	237	32.9	282.7	18.8
11.02.15	19:22	ТП	171	2	400	236	292	287	54	240	239	228	50.6	271.7	18.1
19.12.14	17:20	ТП	172	1	400	34	22	32	11	225	224	223	5.9	29.3	2
19.12.14	17:20	ТП	172	2	630	346	384	284	87	230	226	224	42.2	338	22.5
24.01.15	15:30	ТП	173	1	630	76	87	81	10	230	230	226	9.6	81.3	5.4
24.01.15	15:30	ТП	173	2	630	86	97	92	10	230	230	230	10.7	91.7	6.1
15.02.15	16:00	ТП	174	1	400	0	0	0	0	223	225	229	0	0	0
15.02.15	16:00	ТП	174	2	400	127	102	80	41	232	236	235	22	103	6.9

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
05.02.15	20:30	ТП	175	1	315	123	84	125	40	234	238	236	27.5	110.7	7.4
05.02.15	20:30	ТП	175	2	630	200	192	181	17	228	223	235	22	191	12.7
17.12.14	21:30	ТП	176	1	630	294	294	275	19	230	230	230	32.3	287.7	19.2
05.02.15	20:45	ТП	177	1	400	254	218	185	60	230	231	232	44	219	14.6
03.01.15	19:40	ТП	178	1	400	206	207	173	34	236	238	230	35.9	195.3	13
03.01.15	19:40	ТП	178	2	400	20	51	26	28	230	232	235	8.8	32.3	2.2
04.01.15	20:30	ТП	179	1	400	140	183	166	38	228	226	226	31.7	163	10.9
26.01.15	22:00	ТП	180	1	400	120	143	136	20	235	235	235	24.8	133	8.9
07.01.15	15:40	ТП	183	1	630	135	134	116	19	220	224	222	14.9	128.3	8.6
07.01.15	15:40	ТП	183	2	630	287	276	261	23	226	228	226	31.6	274.7	18.3
27.12.14	14:20	ТП	184	1	630	292	269	385	106	222	228	228	42.4	315.3	21
27.12.14	14:20	ТП	184	2	630	84	86	90	5	225	225	226	9.9	86.7	5.8
25.01.15	01:00	ТП	185	1	630	359	306	296	59	221	230	230	39.5	320.3	21.4
26.12.14	22:00	ТП	186	1	1000	226	309	264	72	228	224	228	21.4	266.3	17.8
26.12.14	22:00	ТП	186	2	1000	437	464	386	69	225	225	227	32.2	429	28.6
02.01.15	14:40	ТП	187	1	630	337	239	295	85	228	228	230	37.1	290.3	19.4
01.12.14	17:25	ТП	188	1	1000	136	124	157	29	238	238	238	10.9	139	9.3
01.12.14	17:25	ТП	188	2	1000	530	710	507	193	238	238	238	49.2	582.3	38.8
12.02.15	18:50	ТП	189	1	630	255	239	241	15	225	227	229	28.1	245	16.3
12.02.15	18:50	ТП	189	2	400	198	171	181	24	227	231	227	34.3	183.3	12.2
06.12.14	21:52	ТП	191	1	630	555	603	405	179	231	226	229	66.3	521	34.7
28.01.15	20:16	ТП	195	1	400	421	336	358	76	236	236	236	73	371.7	24.8
28.01.15	20:16	ТП	195	2	630	451	460	539	84	223	223	223	59.3	483.3	32.2
06.12.14	20:25	ТП	200	1	630	231	181	171	56	223	228	225	25.4	194.3	13
06.12.14	20:25	ТП	200	2	400	106	96	75	27	228	222	228	18.4	92.3	6.2
28.02.15	17:20	ТП	201	1	400	159	230	169	67	226	222	228	39.9	186	12.4
28.02.15	17:20	ТП	201	2	630	96	80	119	34	234	238	235	13.1	98.3	6.6
02.02.15	16:50	ТП	205	1	630	516	496	328	179	220	238	238	56.8	446.7	29.8
25.01.15	07:12	ТП	206	1	630	83	91	114	28	225	225	225	12.5	96	6.4

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
25.01.15	07:12	ТП	206	2	1000	418	357	379	54	221	231	231	29	384.7	25.6
06.01.15	16:00	ТП	207	1	630	215	224	194	27	230	228	229	24.6	211	14.1
06.01.15	16:00	ТП	207	2	630	87	97	70	24	233	236	236	10.7	84.7	5.6
25.01.15	11:00	ТП	209	1	400	296	292	341	47	223	223	225	59.1	309.7	20.6
25.01.15	11:00	ТП	209	2	400	94	108	102	12	225	225	225	18.7	101.3	6.8
13.01.15	16:00	ТП	210	1	400	75	75	75	0	230	230	230	13	75	5
23.12.14	18:00	ТП	211	1	400	191	281	209	82	230	233	223	48.7	227	15.1
23.12.14	18:00	ТП	211	2	250	19	20	21	2	224	224	223	5.8	20	1.3
25.01.15	10:00	ТП	212	1	630	30	22.5	22.5	7	230	230	230	3.3	25	1.7
25.01.15	10:00	ТП	212	2	630	0	0	0	0	230	230	230	0	0	0
16.01.15	16:45	ТП	213	1	1000	164	240	195	66	228	227	227	16.6	199.7	13.3
16.01.15	16:45	ТП	213	2	1000	320	309	278	38	224	225	225	22.2	302.3	20.2
16.01.15	16:45	ТП	213	3	1000	205	179	170	31	228	228	226	14.2	184.7	12.3
16.01.15	16:45	ТП	213	4	1000	240	285	270	40	230	230	230	19.8	265	17.7
27.02.15	15:00	ТП	214	1	630	30	30	30	0	230	230	230	3.3	30	2
27.02.15	15:00	ТП	214	2	630	90	90	75	15	230	230	230	9.9	85	5.7
09.02.15	16:05	ТП	214	2	630					234	228	236			
10.02.15	13:45	ТП	215	1	630	225	221	219	5	234	235	234	24.8	221.7	14.8
10.02.15	13:45	ТП	215	2	630	484	478	413	68	233	233	235	53.2	458.3	30.6
13.01.15	20:20	ТП	217	1	630	354	352	326	27	230	230	230	38.9	344	22.9
13.01.15	20:20	ТП	217	2	630	140	167	159	24	230	232	234	18.4	155.3	10.4
26.01.15	21:00	ТП	219	1	630	629	672	738	95	223	228	223	81.2	679.7	45.3
26.01.15	21:00	ТП	219	2	630	70	80	55	22	225	225	225	8.8	68.3	4.6
30.01.15	14:20	ТП	220	1	630	64	77	72	11	242	239	240	8.5	71	4.7
30.01.15	14:20	ТП	220	2	630	270	223	320	84	235	240	238	35.2	271	18.1
30.01.15	15:00	ТП	222	1	1000	295	359	312	57	236	236	231	24.9	322	21.5
30.01.15	15:00	ТП	222	2	1000	382	363	340	36	233	234	238	26.5	361.7	24.1
01.02.15	21:00	ТП	234	1	630	381	394	389	11	235	235	233	43.3	388	25.9
01.02.15	21:00	ТП	234	2	630	133	133	121	12	237	238	237	14.6	129	8.6

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
22.01.15	16:48	ТП	237	1	400	74	53	79	24	229	235	235	13.7	68.7	4.6
22.01.15	16:48	ТП	237	2	400	142	113	130	25	232	233	237	24.6	128.3	8.6
28.02.15	15:10	ТП	240	1	400	282	285	258	26	232	233	235	49.4	275	18.3
28.02.15	15:10	ТП	240	2	400	105	99	81	22	228	227	227	18.2	95	6.3
28.02.15	14:50	ТП	241	1	400	212	142	101	97	230	233	234	36.7	151.7	10.1
28.02.15	14:50	ТП	241	2	400	76	74	87	12	223	225	226	15.1	79	5.3
28.01.15	16:20	ТП	242	1	1000	75	90	82.5	13	230	230	230	6.2	82.5	5.5
28.01.15	16:20	ТП	242	2	1000	60	90	75	26	230	230	230	6.2	75	5
19.12.14	18:45	ТП	243	1	400	131	121	92	35	240	239	237	22.7	114.7	7.6
19.12.14	18:45	ТП	243	2	630	193	239	202	42	235	235	236	26.3	211.3	14.1
05.02.15	21:00	ТП	244	1	630	245	276	264	27	226	223	225	30.4	261.7	17.4
05.02.15	21:00	ТП	244	2	630	323	330	309	19	224	223	226	36.3	320.7	21.4
10.02.15	13:20	ТП	246	1	630	0	0	0	0	230	230	230	0	0	0
10.02.15	13:20	ТП	246	2	630	299	340	306	38	225	226	230	37.4	315	21
12.02.15	13:50	ТП	247	1	400	155	183	129	47	228	232	234	31.7	155.7	10.4
12.02.15	13:50	ТП	247	2	400	280	275	261	17	234	234	230	48.5	272	18.1
30.01.15	16:50	ТП	249	2	400	156	145	166	18	225	226	226	28.8	155.7	10.4
18.02.15	20:20	ТП	250	1	400	106	146	102	42	234	226	231	25.3	118	7.9
18.02.15	20:20	ТП	250	2	400	150	143	138	10	220	220	218	26	143.7	9.6
07.02.15	15:00	ТП	252	1	400	127	107	173	59	238	242	232	30	135.7	9
11.01.15	19:10	ТП	253	1	1000	210	135	165	65	230	230	230	14.6	170	11.3
11.01.15	19:10	ТП	253	2	1000	180	180	195	15	230	230	230	13.5	185	12.3
17.12.14	21:30	ТП	254	1	400	244	283	274	35	233	233	233	49	267	17.8
11.02.15	19:05	ТП	255	1	400	210	199	177	29	228	235	234	36.4	195.3	13
11.02.15	19:05	ТП	255	2	400	95	83	101	16	233	236	228	17.5	93	6.2
20.02.15	17:30	ТП	256	1	630	423	473	398	66	234	238	240	52	431.3	28.8
26.02.15	13:00	ТП	257	1	1000	277	285	284	8	230	230	230	19.8	282	18.8
26.02.15	13:00	ТП	257	2	630	152	153	139	14	230	230	230	16.8	148	9.9
09.01.15	11:00	ТП	258	1	630	216	196	188	25	227	227	227	23.8	200	13.3

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
12.12.14	11:00	ТП	259	1	400	18	19.5	18	2	230	230	230	3.4	18.5	1.2
06.12.14	21:31	ТП	260	1	630	197	257	323	109	228	231	219	35.5	259	17.3
06.12.14	21:31	ТП	260	2	630	357	322	312	41	230	230	230	39.3	330.3	22
17.01.15	14:00	ТП	261	2	630	145	144	129	16	220	220	220	16	139.3	9.3
19.02.15	13:30	ТП	267	2	630	361	345	265	89	232	234	228	39.7	323.7	21.6
18.02.15	14:15	ТП	268	1	1000	361	323	288	63	235	230	230	25	324	21.6
18.02.15	14:15	ТП	268	2	1000	224	266	189	67	232	232	233	18.4	226.3	15.1
22.01.15	16:00	ТП	272	1	400	45	45	45	0	230	230	230	7.8	45	3
22.01.15	16:00	ТП	272	2	400	45	45	45	0	230	230	230	7.8	45	3
12.01.15	14:30	ТП	273	1	400	100	57	61	41	230	232	234	17.3	72.7	4.8
12.01.15	14:30	ТП	273	2	400	255	175	265	85	230	230	230	45.9	231.7	15.4
27.12.14	16:00	ТП	280	2	630	297	242	253	50	225	228	226	32.7	264	17.6
30.01.15	15:00	ТП	282	1	400	15	15	15	0	230	230	230	2.6	15	1
30.01.15	15:00	ТП	282	2	320	75	75	90	15	230	230	230	19.5	80	5.3
09.12.14	15:15	ТП	285	1	400	409	391	302	99	227	229	236	70.9	367.3	24.5
18.02.15	13:15	ТП	286	1	1000	172	162	154	16	229	230	229	11.9	162.7	10.8
18.02.15	13:15	ТП	286	2	1000	271	288	300	25	230	235	235	20.8	286.3	19.1
15.01.15	17:00	ТП	287	1	630	150	165	180	26	230	230	230	19.8	165	11
06.01.15	18:00	ТП	290	1	400	223	92	181	116	231	246	244	38.6	165.3	11
06.01.15	18:00	ТП	290	2	400	90	81	75	13	243	234	241	15.6	82	5.5
15.01.15	16:40	ТП	291	1	400	257	241	237	18	232	231	230	44.5	245	16.3
15.01.15	16:40	ТП	291	2	630	415	396	306	101	230	228	229	45.7	372.3	24.8
26.02.15	14:00	ТП	292	1	630	300	298	286	13	232	232	235	33	294.7	19.6
26.02.15	14:00	ТП	292	2	630	339	336	308	30	235	235	235	37.3	327.7	21.8
19.01.15	17:40	ТП	293	1	1000	180	150	165	26	230	230	230	12.5	165	11
19.01.15	17:40	ТП	293	2	1000	150	150	135	15	230	230	230	10.4	145	9.7
06.01.15	16:50	ТП	295	1	630	243	205	196	43	225	229	226	26.7	214.7	14.3
06.01.15	16:50	ТП	295	2	400	81	101	112	27	235	241	235	19.4	98	6.5
14.01.15	11:00	ТП	297	1	400	265	193	252	66	235	240	221	45.9	236.7	15.8

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
14.01.15	11:00	ТП	297	2	400	80	87	68	17	226	224	228	15.1	78.3	5.2
23.12.14	18:30	ТП	298	1	400	75	90	67.5	20	230	230	230	15.6	77.5	5.2
23.12.14	18:30	ТП	298	2	400	75	23.5	75	51	230	230	230	13	57.8	3.9
03.01.15	14:10	ТП	300	1	1000	210	150	180	52	230	230	230	14.6	180	12
03.01.15	14:10	ТП	300	2	1000	150	150	120	30	230	230	230	10.4	140	9.3
13.01.15	14:00	ТП	502	1	630	135	165	150	26	230	230	230	18.2	150	10
19.12.14	18:00	ТП	505	2	630	110	116	94	20	230	230	233	12.8	106.7	7.1
31.01.15	22:00	ТП	508	1	1000	205	205	205	0	222	227	227	14.2	205	13.7
31.01.15	22:00	ТП	508	2	1000	216	231	185	41	226	226	228	16	210.7	14
29.01.15	21:00	ТП	509	1	250	228	258	260	31	227	225	225	72	248.7	16.6
13.01.15	15:00	ТП	510	1	400	45	15	45	30	230	230	230	7.8	35	2.3
20.01.15	21:15	ТП	511	1	630	75	45	60	26	230	230	230	8.3	60	4
20.01.15	21:15	ТП	511	2	630	165	150	150	15	230	230	230	18.2	155	10.3
12.01.15	16:20	ТП	512	1	1000	90	100.5	105	13	230	230	230	7.3	98.5	6.6
21.02.15	15:40	ТП	515	1	250	41	16	18	24	233	233	235	11.4	25	1.7
21.02.15	15:40	ТП	515	2	250	33	37	113	78	229	240	229	31.3	61	4.1
19.02.15	18:20	ТП	517	1	630	35	29	36	7	229	228	232	4	33.3	2.2
19.02.15	18:20	ТП	517	2	630	0	0	0	0	230	230	230	0	0	0
09.12.14	18:10	ТП	518	1	1000	71	62	57	12	235	234	234	4.9	63.3	4.2
09.12.14	18:10	ТП	518	2	1000	167	207	176	36	235	235	235	14.3	183.3	12.2
28.02.15	18:30	ТП	521	1	1000	180	165	195	26	230	230	230	13.5	180	12
12.12.14	00:00	ТП	523	1	400	15	15	15	0	234	234	234	2.6	15	1
12.12.14	00:00	ТП	523	2	400	180	160	192	28	234	234	234	33.3	177.3	11.8
15.12.14	18:30	ТП	525	1	630	115	188	103	80	230	230	232	20.7	135.3	9
20.12.14	15:20	ТП	527	1	25	1.5	1.5	1.5	0	230	230	230	4.2	1.5	0.1
20.12.14	22:00	ТП	531	1	630	142	105	84	51	230	233	233	15.6	110.3	7.4
20.12.14	22:00	ТП	531	2	630	197	122	127	73	227	238	239	21.7	148.7	9.9
17.12.14	22:30	ТП	534	1	400	347	367	246	112	228	228	228	63.6	320	21.3
24.01.15	16:00	ТП	537	1	1000	537	439	469	87	230	228	230	37.2	481.7	32.1

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
24.01.15	16:00	ТП	537	2	1000	247	332	318	79	229	230	230	23	299	19.9
01.12.14	16:38	ТП	543	1	400	8	8	21	13	232	234	232	3.6	12.3	0.8
01.12.14	16:38	ТП	543	2	400	66	70	62	7	232	233	231	12.1	66	4.4
10.01.15	15:20	ТП	547	1	1000	49	53	46	6	230	230	230	3.7	49.3	3.3
10.01.15	15:20	ТП	547	2	1000	25	36	31	10	232	232	232	2.5	30.7	2
21.02.15	21:40	ТП	557	1	1000	66	108	104	40	232	232	232	7.5	92.7	6.2
21.02.15	21:40	ТП	557	2	1000	84	151	124	58	231	231	231	10.5	119.7	8
01.03.15	21:20	ТП	1102	1	630	61	38	19	36	232	233	231	6.7	39.3	2.6
01.03.15	21:20	ТП	1102	2	630	62	38	28	30	230	233	232	6.8	42.7	2.8
02.02.15	17:20	ТП	1303	1	630	281	205	224	69	223	233	231	30.9	236.7	15.8
02.02.15	17:20	ТП	1303	2	400	206	175	223	42	232	242	232	38.6	201.3	13.4
24.01.15	14:00	ТП	1306	1	630	188	267	74	168	234	220	230	29.4	176.3	11.8
24.01.15	14:00	ТП	1306	2	630	227	229	219	9	227	225	229	25.2	225	15
19.02.15	11:00	ТП	1307	1	250	240	216	212	26	225	226	223	66.5	222.7	14.8
10.01.15	15:40	ТП	1308	1	400	206	280	238	64	225	222	227	48.5	241.3	16.1
01.02.15	15:30	ТП	1310	1	630	137	135	160	24	231	231	231	17.6	144	9.6
01.02.15	15:30	ТП	1310	2	630	27	27	30	3	232	232	227	3.3	28	1.9
16.01.15	15:30	ТП	1316	1	400	397	338	336	60	225	226	226	68.8	357	23.8
19.02.15	21:00	ТП	1321	1	630	486	521	529	40	234	234	234	58.2	512	34.1
19.02.15	21:00	ТП	1321	2	400	226	211	282	65	230	230	230	48.9	239.7	16
09.02.15	16:20	ТП	1336	1	400	242	232	227	13	237	235	220	41.9	233.7	15.6
09.02.15	16:20	ТП	1336	2	400	74	37	95	51	225	239	225	16.5	68.7	4.6
15.01.15	14:20	ТП	1350	1	630	573	599	627	47	228	230	234	69	599.7	40
15.01.15	14:20	ТП	1350	2	630	148	174	171	25	228	230	234	19.1	164.3	11
17.12.14	16:00	ТП	1351	1	400	60	60	60	0	230	230	230	10.4	60	4
25.12.14	22:50	ТП	1353	1	400	109	67	82	37	230	230	230	18.9	86	5.7
25.12.14	22:50	ТП	1353	2	400	203	204	204	1	227	230	228	35.4	203.7	13.6
20.02.15	16:45	ТП	1364	1	630	260	305	362	89	244	235	241	39.8	309	20.6
16.12.14	10:40	ТП	1369	1	630	0	0	0	0	230	230	230	0	0	0

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток b, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
16.12.14	10:40	ТП	1369	2	630	405	315	345	79	230	230	230	44.6	355	23.7
13.02.15	21:20	ТП	1370	1	400	79	99	83	18	230	230	230	17.2	87	5.8
13.02.15	21:20	ТП	1370	2	400	83	74	71	11	230	230	230	14.4	76	5.1
28.02.15	14:10	ТП	1375	1	320	139	158	148	16	223	228	225	34.2	148.3	9.9
28.02.15	14:10	ТП	1375	2	320	141	132	143	10	222	223	218	31	138.7	9.2
18.02.15	21:35	ТП	1394	1	1000	189	146	190	44	228	232	228	13.2	175	11.7
18.02.15	21:35	ТП	1394	2	1000	149	204	167	49	232	230	230	14.1	173.3	11.6
16.01.15	17:28	ТП	1397	1	560	194	208	193	15	229	235	230	25.7	198.3	13.2
16.01.15	17:28	ТП	1397	2	400	154	119	131	31	229	230	232	26.7	134.7	9
24.01.15	16:20	ТП	1413	2	400	203	163	193	36	234	234	230	35.2	186.3	12.4
08.12.14	14:00	ТП	1416	1	250	1.5	1.5	1.5	0	230	230	230	0.4	1.5	0.1
08.12.14	14:00	ТП	1416	2	250	0	0	0	0	230	230	230	0	0	0
30.01.15	15:30	ТП	1420	1	630	46	55	73	24	233	233	229	8	58	3.9
30.01.15	15:30	ТП	1420	2	630	40	21	33	17	242	240	242	4.4	31.3	2.1
19.02.15	16:40	ТП	1431	1	400	110	98	140	37	235	241	234	24.3	116	7.7
19.02.15	16:40	ТП	1431	2	400	124	110	126	15	238	236	236	21.8	120	8
19.02.15	17:50	ТП	1438	1	630	244	242	202	41	227	235	228	26.8	229.3	15.3
19.02.15	17:50	ТП	1438	2	400	167	151	131	31	240	240	245	28.9	149.7	10
30.01.15	14:00	ТП	1445	1	400	165	117	129	43	233	242	241	28.6	137	9.1
19.02.15	21:30	ТП	1446	1	630	342	314	325	24	237	238	233	37.6	327	21.8
19.02.15	21:30	ТП	1446	2	630	231	279	149	114	238	238	235	30.7	219.7	14.6
07.02.15	19:00	ТП	1460	1	400	135	120	120	15	230	230	230	23.4	125	8.3
12.01.15	17:40	ТП	1474	1	630	208	165	184	37	226	226	228	22.9	185.7	12.4
12.01.15	17:40	ТП	1474	2	630	182	155	156	27	226	226	228	20	164.3	11
17.12.14	21:00	ТП	1482	1	400	219	137	116	94	231	231	231	38	157.3	10.5
25.01.15	15:00	ТП	1488	1	400	76	62	78	15	225	225	225	13.5	72	4.8
25.01.15	15:00	ТП	1488	2	250	93	87	80	11	225	225	225	25.8	86.7	5.8
04.12.14	15:30	ТП	1489	1	630	165	225	285	104	230	230	230	31.4	225	15
04.12.14	15:30	ТП	1489	2	630	165	165	165	0	230	230	230	18.2	165	11

Дата замера	Время замера	ТП/ЦРП	№ ТП	№ ТР	Мощность Тр, кВА	Ток а, А	Ток в, А	Ток с, А	Ток 0, А	Напр. А, В	Напр. В, В	Напр. С, В	Загруз-ка Тр, %	Сред-ний ток НН, А	Сре-дний ток СН, А
12.01.15	16:00	ТП	1492	1	1000	261	272	274	12	230	230	230	19	269	17.9
12.01.15	16:00	ТП	1492	2	1000	127	117	118	10	232	230	234	8.8	120.7	8
08.12.14	11:00	ТП	1494	1	630	45	45	45	0	230	230	230	5	45	3
08.12.14	11:00	ТП	1494	2	630	30	30	30	0	230	230	230	3.3	30	2
26.01.15	21:30	ТП	1504	1	1000	110	115	116	6	226	226	226	8	113.7	7.6
26.01.15	21:30	ТП	1504	2	1000	31	28	28	3	226	226	226	2.1	29	1.9
12.01.15	16:50	ТП	1513	1	400	145	92	98	50	220	218	220	25.1	111.7	7.4
12.01.15	16:50	ТП	1513	2	400	171	89	123	71	227	225	224	29.6	127.7	8.5
12.01.15	01:20	ТП	1514	1	400	108	92	74	29	220	220	224	18.7	91.3	6.1
07.02.15	19:40	ЦРП	2330	1	1000	0	0	0	0	230	230	230	0	0	0
07.02.15	19:40	ЦРП	2330	3	1000	165	180	165	15	230	230	230	12.5	170	11.3