Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за май месяц 2026 года

АО "Хабаровская горэлектросеть"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии						
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	Ф.220 ПС СМР - ТП-1621	6 (6.3)	16,48 2026.05.15	18,19 2026.05.15	В	1,517	ЦРП-17, ТП-1621, 1404, 238, 1642, 1604	0	0	121	0	22	99	0	0	1	120	0	1000		166 15.05.2026	3.4.8.1	4.4	0
2	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-3	КЛ	ЦРП-11 яч.9 - ЦРП-25 яч.6	6 (6.3)	09,57 2026.05.14	13,04 2026.05.14	В	3,12	ЦРП-11, ТП-1387, 5057, 1624, 227, 1480, 232, 228, 231, 1340, 1985	0	0	160	0	14	146	0	0	1	159	0	1230		165 14.05.2026	3.4.8.1	4.4	0
3	АО "Хабаровская горэлектросеть"	КЛ	ЦРП-13 ф.3 -- ТП-22 ф.6 6кВ	6 (6.3)	11,04 2026.05.13	13,20 2026.05.13	В	2,27	ЦРП-13, ТП-1344, 1527, 1772, 10тяг, 1386, 861, 854, 1668, 25, 128, 22	0	0	135	0	20	115	0	0	4	131	0	1400		164 13.04.2026	3.4.7.4	4.10	1

4	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС3	КЛ	ЦРП-11 яч.9 - ЦРП-25 яч.6	6 (6.3)	15,17 2026.05.05	16,39 2026.05.05	В	1,37	ЦРП-49, 11, ТП-1387, 1679, 1450, 1782, 1498, 1973, 1982, 68, 2043, 1985	0	0	248	0	9	239	0	0	3	245	0	1650		143 05.05.2026	3.4.8.1	4.14	0
5	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ПС СДВ ф.16 - ТП-370 яч.8	6 (6.3)	09,43 2026.05.05	13,30 2026.05.05	В	3,78	ТП-5043, 370, 410, 436, 437, 3518, 366	0	0	147	0	46	101	0	0	1	146	0	1386		140 05.05.2026	3.4.7.4	4.10	1
6	АО "Хабаровская горэлектросеть" РЭС-2	КЛ	ТП-450 яч. 3 - ТП-464 яч.2	6 (6.3)	07,15 2026.05.04	10,26 2026.05.04	В	3,183	ТП-332, 5041, 3463, 3464, 3135, 3433, 3435, 3460, 369, 3023, 464, 450, 3005, 3136, 408, 325, 3231, 412, 352, 396, 328	0	0	341	0	42	299	0	0	3	338	0	2130		136 04.05.2026	3.4.7.4	4.10	1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал: Нежинская Виктория Анатольевна (Оперативно диспетчерская служба, Начальник службы - заместитель
Подписан: 04.06.2026 11:45:51